

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Bytový dům SO01 - "A"

57101, Moravská Třebová
katastrální území Moravská Třebová
[698806]
parc. č. 2771/86



Energetický specialista

Ing. Petr Kaňák
Číslo oprávnění: 1271

Evidenční číslo

543178.0

Datum vydání

06.11.2023

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2771/86

PSČ, místo: 57101, Moravská Třebová

K.ú., parcelní č.: Moravská Třebová (698806), 2771/86

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2404

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.2

Velmi
úsporná

B

84.4

Úsporná

C

112

Méně úsporná

D

162

Nehospodárná

E

211

Velmi
nehospodárná

F

260

Mimořádně
nehospodárná

G

B

58.1


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 106
■ elektřina: 13



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.24 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

18.5 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

49.5 kWh/(m²·rok)

A



Vytápění

23.0 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

1.24 kWh/(m²·rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.4 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.86 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák

Osvědčení č.: 1271

Kontakt: Kanak.Petr@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 543179.0

Vyhotoveno dne: 06.11.2023

Podpis: